Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

- Δικλείδα ελέγχου ροής
- Βαλβίδα εισόδου - εξόδου αέρα διπλής ενέργειας τύπου Glenfield
- Βαλβίδα εισόδου - εξόδου αέρα μονής ενέργειας τύπου Glenfield
- Εκκένωση με δικλείδα
- Αντιπληγματική βαλβίδα
- Διαφραγματική βαλβίδα διπλού θαλάμου

Οι ονομαστικές πιέσεις (NP) των συσκευών είναι ίσες με τις NP της σωλήνωσης που τοποθετούνται
Σε σωλήνωση NP 12.5 atm τοποθετούνται συσκευές ονομ. πίεσης NP16 atm.

Δ. Ε. Υ. Α. Β. Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΕΡΓΟ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΕΣ - ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ (ΦΥΛΛΟ 1 ΑΠΟ 2)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά 2018	Χανιά 2018
	Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κλίμακα 1 : 1.000 / 1 : 100

Αριθμός Σχεδίου Υ4.1