


ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΜΜΟΥ







ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΑ

**Σ. Υλικών**

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | |
|---|---|---|
| 1 Ηλεκτρόκινητο ερμάριο εξόδου/εισαγωγής | DIFENO1 | IP65 X 900 χρώματος/εύρος |
| 2 Ηλεκτρόκινητο ερμάριο εξόδου/εισαγωγής | DIFENO2 | IP65 X 900 χρώματος/εύρος |
| 3 Ηλεκτρόκινητο ερμάριο εξόδου/εισαγωγής | DIFENO3 | IP65 X 900 χρώματος/εύρος |
| 4 Ηλεκτρόκινητο ερμάριο εξόδου/εισαγωγής | DIFENO4 | IP65 X 900 χρώματος/εύρος |
| 5 Ηλεκτρόκινητο ανάβαση εξόδου/εισαγωγής | DIHUT01 | |
| 6 Ηλεκτρόκινητο ανάβαση εξόδου/εισαγωγής | DIHUT02 | |
| 7 Κινητός δίφυλλος | DIFLX01 | |
| 8 Κινητός δίφυλλος | DIFLX02 | |
| 9 Κινητός δίφυλλος | DIFLX03 | |
| 10 Κινητός δίφυλλος | DIFLX04 | |
| 11 Δικλείδα απομόνωσης και αντιστάθμισης ανοίξεις δίφυλλο | DIVLN01 | DN 80 |
| | DIVLN01 | DN 80 |
| 12 Δικλείδα απομόνωσης και αντιστάθμισης ανοίξεις δίφυλλο | DIVLN02 | DN 80 |
| | DIVLN02 | DN 80 |
| 13 Δικλείδα απομόνωσης και αντιστάθμισης ανοίξεις δίφυλλο | DIVLN03 | DN 80 |
| | DIVLN03 | DN 80 |
| 14 Δικλείδα απομόνωσης και αντιστάθμισης ανοίξεις δίφυλλο | DIVLN04 | DN 80 |
| | DIVLN04 | DN 80 |
| 15 Δικλείδα απομόνωσης πλουτιρόβιδες δίφυλλο | DIVLN05 | DN 80 |
| 16 Δικλείδα απομόνωσης πλουτιρόβιδες δίφυλλο | DIVLN06 | DN 80 |
| 17 Φυσητήρας δίφυλλο | DIGAFN01 | 20.4k m3/h MS Ισχύος DN 200/30 |
| 18 Φυσητήρας δίφυλλο | DIGAFN02 | 20.4k m3/h MS Ισχύος DN 200/30 |
| 19 Φυσητήρας εξόδου/εισαγωγής | DIKTIR01 | 210 m3/h at 450 mbar, 4 kW |
| 20 Φυσητήρας εξόδου/εισαγωγής | DIKTIR02 | 210 m3/h at 450 mbar, 4 kW |
| 21 Φυσητήρας εξόδου/εισαγωγής | DIKTIR03 | 210 m3/h at 450 mbar, 4 kW |
| 22 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN07 | DN 80 |
| 23 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN08 | DN 80 |
| 24 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN09 | DN 80 |
| 25 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN10 | DN 80 |
| 26 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN05 | DN 80 |
| 27 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN06 | DN 80 |
| 28 Δικλείδα κάμα απομόνωσης | DIVLN05 | DN 80 |
| 29 Ρυθμιστήρας ανοίξεις φυσικοίδιες | DIEFN01 | ACO 36B, 2 in, e = 3 mm |
| 30 Ρυθμιστής εξόδου/εισαγωγής | DIEFN02 | ACO 36B, 2 in, e = 3 mm |
| 31 Ρυθμιστής εξόδου/εισαγωγής | DIEFN03 | ACO 36B, 2 in, e = 3 mm |
| 32 Ρυθμιστής εξόδου/εισαγωγής | DIEFN04 | ACO 36B, 2 in, e = 3 mm |
| 33 Ρυθμιστής εξόδου/εισαγωγής | DIEFN05 | ACO 36B, 2 in, e = 3 mm |
| 34 Κόκκινο λάμπα και επιτήρεσης | DIEFN06 | ACO 36B, e = 3 mm |
| 35 Κόκκινο λάμπα και επιτήρεσης | DIEFN07 | ACO 36B, e = 3 mm |
| 36 Κόκκινο λάμπα και επιτήρεσης | DIEFN08 | ACO 36B, e = 3 mm |
| 37 Κόκκινο λάμπα και επιτήρεσης | DIEFN09 | ACO 36B, e = 3 mm |

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Όαση, Βαρκούτσου Χανίων, τηλ. 28210 26200

ΕΡΓΟ

# ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΓΕΡΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
μ. την συνδρομή των συνεργατών:

ΥΔΡΟΛΟΜΗΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.
Θεμιστόκλους 27, 10121 Κολωνακί,
Τηλ.: 210 3300 111
ΚΟΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΣ/ΠΟΛΙΤΗΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
xanthopoulos@hotmail.gr
Τηλ.: 210 7250 135, 6955 899469

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΤΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΠΕΝΕΒΡΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΠΑΤΡΕΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

## ΕΞΑΜΜΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ

| | | |
|---|---|---|
| ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-03C-MBR | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 00 |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ