

ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ 2 - 2



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 25

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 25

Α. Ποιμνιοστάσιο συνδυασμένο		
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ		
1.Αντλίες ανδιάμεσης ανύψωσης τύπου Αρχιμήδη	ΒΦΥΑ1	321 m3/h
2.Αντλίες ανδιάμεσης ανύψωσης τύπου Αρχιμήδη	ΒΦΥΑ2	321 m3/h
3.Αντλίες ανδιάμεσης ανύψωσης τύπου Αρχιμήδη	ΒΦΥΑ3	321 m3/h
4.Διαθέτρημα σπάθιου αέρα	ΒΦΔΑ3	
5.Διαθέτρημα σπάθιου χημικής	ΒΦΔ1	
6.Συνδετήρας εισόδου	ΒΦΥΑΧΕ1	1200 X 1200
7.Συνδετήρας εισόδου	ΒΦΥΑΧΕ2	1200 X 1200
8.Συνδετήρας εισόδου	ΒΦΥΑΧΕ3	1200 X 1200
9.Συνδετήρας εξόδου	ΒΦΥΑΧΕ	1200 X 1800
10.Συνδετήρας εξόδου	ΒΦΥΑΧΕ	1200 X 1800
11.Συνδετήρας εξόδου	ΒΦΥΑΧΕ	1200 X 1800
12.Αέτωνας αναμετάδοσης	ΒΦΣΥΑΣ	1.000 m3/h
13.Μετατροπέας πίεσης		
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		
Σ1.Αγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα GRP 1200 for 10000, εγκαθιστώντας		
Σ2.Αγωγός προς βυθισμένα αντλιοστάσια GRP 1200 for 10000		
Σ3.Αγωγός από έργα εισόδου DN 400 KISI 304 L-S GRP		



ΤΟΜΗ 1 - 1



ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Οικον. Βαρσπτήριον, Χανιών, τηλ.: 28210 29200

ΕΡΓΟ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΓΕΡΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ	

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. με την συνδρομή των συνεργατών ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Θεμιστοκλέους 21, 10121 Κολωνάκι Κιν.: 210 7216 000 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός karohioannis@diavrisi.gr Τηλ.: 210 7230 135, 6955 699469	ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΕΤΣΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR-08-MBR	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΡΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ