ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Δικλείδα ελέγχου ροής D250
- Βαλβίδα εισόδου - εξόδου αέρα διπλής ενέργειας τύπου Glenfield D80
- Βαλβίδα εισόδου - εξόδου αέρα μονής ενέργειας τύπου Glenfield D80
- Εκκένωση με δικλείδα D80
- Αντιπληγματική βαλβίδα
- Διαφραγματική βαλβίδα διπλού θαλάμου D250

Οι ονομαστικές πιέσεις (NP) των συσκευών σε σωληνώσεις NP 10, 12.5, 16 και 20 atm είναι αντίστοιχα 10, 16, 16 και 25 atm.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΕΡΓΟ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΛΕΝΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΦΥΛΛΟ 4 ΑΠΟ 4)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά 2018	Χανιά 2018
	Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
Κλίμακα 1 : 1.000 / 1 : 100	Αριθμός Σχεδίου Υ4.4