

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Β ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ
Σ.1	**Νέος κιβωτοειδής οχετός 5.00m x 3.00m (τηλησίον του έργου απομόνωσης καταβοθρών Οροπεδίου Λασιθίου)**	1:100

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			
	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΑΚ ΑΕ		ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Ελέγχθηκε	ΜΑΜΑΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
Θεωρήθηκε: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδρομελετών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.	ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

h \ b	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
1.00	Κ1-1	Κ1-2			
2.00		Κ2-2	Κ2-3		
3.00		Κ3-2	Κ3-3	Κ3-4	
4.00		Κ4-2	Κ4-3	Κ4-4	
5.00		Κ5-2	Κ5-3	Κ5-4	Κ5-5
6.00		Κ6-2	Κ6-3	Κ6-4	Κ6-5

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΚΑΜΙΣΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΒΔΩΝ d_s (mm)	
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	$20 < d_s < 28$ $d_{tr} = 7d_s$
	$d_s < 20$ $d_{tr} = 4d_s$

ΚΑΜΙΕΣ ΡΑΒΔΩΝ που συμπιστού στην ίδια θέση, ραβδοί περασμένων ατράκτων τότε ράβδοι οι παρουσίες τρίες, για τις οποίες δεν απαιτούνται σφάλισεις να ποθεθούσονται με τον συντελεστή 1.50

>50 mm και >3 d_s	$d_{tr} = 15d_s$
<=50 mm και >3 d_s	$d_{tr} = 20d_s$

*** η διαμετρος ισημπλωσης μπορει να μειωθει σε d=40d_s αν η επιφανεια ισημπλοκης υιοι η αποσταση αξονων των ραβδων ειναι τουλαχιστον 100 mm και 7d_s αντιστοιχως.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΒΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ○

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΒΔΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ □

ΥΛΙΚΑ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΕΣ 25
ΧΑΛΥΒΑΣ : Bst 500S

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ d_{tr}

1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α1
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

4. ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ
ΚΛ. 1:50



ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΕΤΟΥ Κ5-3

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Ε		0.40 1.00
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Παχος τοιχωματος t	0.50 0.50
	Παχος ανω πλακας to	0.50 0.50
	Παχος κατω πλακας tu	0.50 0.50
	Κατασφαρη εισοχηση t1	0.50 0.50
	Οριζοντια εισοχηση t2	0.50 0.50
ΟΠΛΙΣΜΟΣ	1	Φ16/20 Φ16/29
	1a	Φ16/82 Φ16/58
	1b	Φ16/82 Φ16/58
	2	Φ10/17.5 Φ10/17.5
	3	Φ16/16.5 Φ16/15.5
	4	– –
		Φ10/20 Φ10/20
	5	Φ16/27 Φ16/24
	5a	Φ16/54 Φ16/48
	5b	Φ16/54 Φ16/48
	6	Φ10/20 Φ10/20
	7	Φ10/16.5 Φ10/16.5
	8	– –
		Φ10/20 Φ10/20
	9	Φ10/16.5 Φ10/16.5
	10	Φ10/20 Φ10/20
	11	Φ10/19 Φ10/16.5
	12	Φ10/20 Φ10/20
	13	– –
	14	– –
	15	Φ10 Φ10
	16	Φ10/20 Φ10/20
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	Ασπτο Σκυροδεμα (m3/m)	1.08 1.08
	Οπλισμενο Σκυροδεμα (m3/m)	9.50 9.50
	Βαρος Οπλισμου (Kg/m)	602.41 628.53
	Μεγιστη Αναπτυσσομενη Ταση Θλιψεως (kg/cm2)	1.36 1.45

A/A	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΩΝ	ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Ε=3.00 Μ				
		ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΡΑΒΔΩΝ ΤΕΜΑΧ.	ΔΙΑΜ.(CM) ΡΑΒΔΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΟΣ
①	0.50 8.13 0.50	Φ16/28	3.57	7.15	25.54	2.00 51.01
⑯	1.18 0.50 0.70 3.27 0.70 0.70 1.18	Φ16/56	1.79	8.85	15.80	2.00 31.57
⑯a	1.18 1.42 0.70 3.27 0.70 0.70 1.18	Φ16/56	1.79	8.85	15.80	2.00 31.57
②	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ)	Φ10/16	36.36	1.00	36.36	0.62 22.42
③	2.50 4.10 2.10	Φ16/77	11.76	8.30	97.65	2.00 195.06
④	4.10	–	–	–	–	– –
		Φ10/20	10.0	4.10	41.00	0.62 25.28
⑤	1.50 8.13 0.50	Φ16/20	5.00	7.15	35.75	2.00 71.41
⑥	1.18 1.42 0.70 3.27 0.70 0.70 1.18	Φ16/20	2.00	8.85	17.70	2.00 35.36
⑦	1.18 0.50 0.70 3.27 0.70 0.70 1.18	Φ16/20	2.00	8.85	17.70	2.00 35.36
⑥	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ)	Φ10/16	32.54	1.00	32.54	0.62 20.06
⑦	1.18 8.13 1.18	Φ10/20	5.00	8.45	42.25	0.62 26.05
		–	–	–	–	– –
⑧	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ)	Φ10/20	30.60	1.00	30.60	0.62 18.87
⑨	0.50 8.13 0.50	Φ10/20	5.00	7.15	35.75	0.62 22.04
⑩	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ)	Φ10/20	30.60	1.00	30.60	0.62 18.87
⑪	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ)	Φ10/16	51.50	1.00	51.50	0.62 31.75
⑫	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ) 2.35	Φ10/20	20.00	2.95	59.00	0.62 36.38
		–	–	–	–	– –
⑮	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 1.00	Φ10	147.20	1.00	147.20	0.62 90.75
⑯	1.00 4.(ΑΝΟΙΓΜΑ)	Φ10/20	22.00	1.00	22.00	0.62 13.56
		συνολο			777.36	(Kg/m)

* ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΑΒΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΧΕΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1.00 Μ.

5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (ΚΟΡΩΝΙΔΑ)
ΚΛ. 1:20



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι οπλισμοι ⑭ και ⑮ τοποθετουνται σκαλωτα για τη διαφορα των επιχωσεων

6. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΑΛΙΝΟΣ)
ΚΛ. 1:20



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι οπλισμοι ⑭ και ⑮ τοποθετουνται σκαλωτα για τη διαφορα των επιχωσεων

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

A/A	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΩΝ	ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Ε=0.40~2.00 Μ					
		ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΡΑΒΔΩΝ ΤΕΜΑΧ.	ΔΙΑΜ.(CM) ΡΑΒΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΒΔΟΥ	ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΟΣ
⑭	0.50 5.90 1.00	Φ20	10.00	7.90	79.00	2.47	195.13
⑭a	0.50 6.10 1.00	Φ20	–	–	–	–	–
⑭b	0.50 6.10 1.00	Φ20	–	–	–	–	–
⑮	5.90	Φ12/20	12.00	5.90	70.80	0.89	63.01
⑮a	6.10	Φ12/20	–	–	–	–	–
⑮b	6.10	Φ12/20	–	–	–	–	–
⑰	0.50 1.08 1.08	Φ12/15	45.00	2.84	113.60	0.89	101.10
		συνολο			359.24	(Kg)	

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΑΛΙΝΟΣ)

A/A	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΩΝ	ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Ε=0.40~2.00 Μ					
		ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΡΑΒΔΩΝ ΤΕΜΑΧ.	ΔΙΑΜ.(CM) ΡΑΒΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΒΔΟΥ	ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΟΣ
⑭	0.80 5.90 0.80	Φ16	10.00	7.90	79.00	1.58	198.50
⑭a	0.80 6.10 0.80	Φ16	–	–	–	–	–
⑭b	0.80 6.10 0.80	Φ16	–	–	–	–	–
⑮	5.90	Φ12/20	10.00	5.90	59.00	0.89	52.51
⑮a	6.10	Φ12/20	–	–	–	–	–
⑮b	6.10	Φ12/20	–	–	–	–	–
⑰	0.50 0.82 1.08	Φ12/20	30.00	2.52	75.60	0.89	67.28
⑰a	0.50 1.12 1.08	Φ12/20	–	–	–	–	–
⑰b	0.50 1.32 1.08	Φ12/20	–	–	–	–	–
		συνολο			238.29	(Kg)	

ΤΟΜΗ Γ–Γ
(ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°)
ΚΑΤΩ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛ. 1:50



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "Α1"
ΚΛ. 1:25

ΤΟΜΗ Γ–Γ
(ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°)
ΑΝΩ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛ. 1:50



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΤΟ ΠΕΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ (ΟΡΑΤΗ)
(ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°)
ΚΛ. 1:50



ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ
(ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°)
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ Α–Α
(ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°)
ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ Β–Β
(ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°)
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ Ε5–3
ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΛΟΞΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ φ=30°

A/A	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΤΕΜΑΧ.	ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ Τεξ m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
①	0.70 2.35 0.85	Φ16/15	52	2.45	127.40	1.210	154.15
①a	2.00 1.70	Φ16/15	48	3.70	177.60	1.210	214.90
①b	1.40 2.35 1.40	Φ16/15	48	2.30	110.40	1.210	133.58
①c	2.55 1.40	Φ16/15	48	3.95	189.60	1.210	229.42
②	0.70 2.35 0.20	Φ10/20	38	1.80	68.40	0.617	42.20
②a	1.75 0.20	Φ10/20	36	1.95	70.20	0.617	43.31
②b	1.40 2.35 1.40	Φ10/20	36	2.30	82.80	0.617	51.08
③	0.20 5.90 1.70 0.20	Φ10/20	31	9.50	294.50	0.617	181.71
③a	–	–	–	–	–	–	–
③b	–	–	–	–	–	–	–
④	0.80 5.80 12.80 0.80	Φ12/12.5	49	10.30	504.70	0.888	448.17
④a	–	–	–	–	–	–	–
④b	–	–	–	–	–	–	–
⑤	0.30 0.70 1.70 0.30	Φ10/20	74	1.80	133.20	0.617	82.18
⑥	0.80 5.80 8.75 0.80	Φ12/12.5	7	7.35	51.45	0.888	45.69
⑥a	0.20 6.20 0.20	Φ12/15	38	6.60	250.80	0.888	222.71
⑥b	0.20 0.70 1.75 0.20	Φ12/15	42	3.65	153.30	0.888	136.13
⑦	0.20 8.20 0.20	Φ10/20	29	8.60	191.40	0.617	118.10
⑦a	0.20 0.70 1.75 0.20	Φ10/20	32	3.65	116.80	0.617	72.07
⑧	0.20 0.70 8.85 0.20	Φ10/20	38	3.80	144.40	0.617	89.09
⑧a	0.20 7.20 0.20	Φ10/20	6	7.90	47.40	0.617	29.25
⑨	0.20 0.70 8.85 0.20	Φ10/20	38	3.80	144.40	0.617	89.09
⑨a	0.20 7.20 0.20	Φ10/20	12	7.90	94.80	0.617	58.49
⑩	13.80	Φ10	4	13.80	55.20	0.617	34.06
⑩a	0.80 13.40 0.80	Φ12	6	14.00	84.00	0.888	74.60
⑪	1.20 0.70 11.60 0.70 1.20	Φ12	6	1.80	10.80	0.888	9.59
⑫	0.10 1.20 0.70 1.20	Φ10/20	74	2.00	148.00	0.617	91.32
⑬	0.15 1.20 0.70 0.18	Φ10	12	1.35	16.20	0.617	10.00
⑭	0.80 0.71 0.18 0.30	Φ10/25	6	1.70	10.20	0.617	6.29
⑮	0.80 0.51 0.25 0.30	Φ10	4	8.85	35.40	0.617	21.84
⑯	0.51 0.80 0.25 0.20	Φ10/20	74	1.25	92.50	0.617	57.07
⑰	0.80 0.80 0.20 0.20	Φ10/20	29	2.00	58.00	0.617	35.79
⑱	0.80 0.30 0.30	1Φ16/m2	55	1.35	74.25	1.580	117.32
⑲	0.80 0.30 0.30	4Φ12/m2	132	0.40	52.80	0.617	32.58
⑳	0.80 0.30 0.30	Φ10/25	8	0.40	3.20	0.617	1.97