

Ελάχιστο πλάτος σκάμματος σύμφωνα με ΕΤΕΠ:1501-08-01-03-01:2009 - 0,60μ		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ	ΠΑΧΟΣ ΑΜΜΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ	ΠΑΧΟΣ ΑΜΜΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΥΓΑ	ΤΥΠΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ (MONO)	ΟΓΚΟΣ ΑΜΜΟΥ ΕΓΚΙΒΩΤ.	ΤΥΠΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	D - (μ)	b - (μ)	bw - (μ)	t - (μ)	to - (μ)	(μ)	B - (μ)	μ3/μμ	Hmin - (μ)	Hap - (μ)
ΤΣΙΜ. ΣΚΑΛΑ	Φ32	0.032	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.000	0.30	0.30
ΣΤΕΝΟΣ	Φ32	0.032	0.15	0.20	0.10	0.10	0.30	0.40	0.092	0.60	0.37
ΚΥΡΙΟΣ	Φ32	0.032	0.15	0.20	0.10	0.15	0.60	0.50	0.140	0.80	0.52
ΤΣΙΜ. ΣΚΑΛΑ	Φ90	0.090	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.000	0.30	0.30
ΣΤΕΝΟΣ	Φ90	0.090	0.15	0.20	0.10	0.10	0.30	0.50	0.139	0.60	0.31
ΚΥΡΙΟΣ	Φ90	0.090	0.25	0.20	0.10	0.25	0.70	0.60	0.258	0.90	0.46
ΣΤΕΝΟΣ	Φ110	0.110	0.15	0.20	0.10	0.15	0.30	0.50	0.170	0.70	0.34
ΚΥΡΙΟΣ	Φ110	0.110	0.25	0.20	0.10	0.25	0.70	0.70	0.312	0.95	0.49
ΣΤΕΝΟΣ	Φ125	0.125	0.15	0.20	0.10	0.15	0.30	0.50	0.175	0.70	0.33
ΚΥΡΙΟΣ	Φ125	0.125	0.25	0.20	0.10	0.25	0.70	0.70	0.320	0.95	0.48