

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να αποτυπωθεί στο παρόν Φύλλο Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές και Λοιπές Απαιτήσεις, ψηφιακά υπογεγραμμένα σε μορφή .pdf στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ εντός του υπό-Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». Η Τεχνική Προσφορά μπορεί, επίσης, να περιέχει: στοιχεία τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.), οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του προσφέροντος και απαντά τους επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση.

Οδηγίες συμπλήρωσης: Για την προμήθεια συμπληρώνεται και υπογράφεται το Φύλλο Συμφωνίας με τις Τεχνικές και Λοιπές Απαιτήσεις. Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι (τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις) για τους οποίους θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος.

Στη στήλη «Παραπομπές» σημειώνεται τυχόν παραπομπή σε κάποιο άλλο έγγραφο που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, κ.λπ.).

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ			
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΣ1 ΣΤΟ ΣΙΣΙ			
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	Παραπομπές
Βαλβίδες αντεπιστροφής βαρέως τύπου, κατάλληλες για το υφιστάμενο υδραυλικό φορτίο του αντλιοστασίου ΑΣ1 στο Σίσι καθώς και να είναι KSB Serie 2000 Class 300 DN250 PN25 66K1B, για να ανταποκρίνονται πλήρως στην εύρυθμη λειτουργία του αντλιοστασίου.	ΝΑΙ		
Ποσότητα: 4 τεμάχια	ΝΑΙ		
Τα αγαθά θα παραδοθούν έως 31.12.2025 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη στα Αγριανά Χερσονήσου.	ΝΑΙ		